



## Latvijas Dabas muzejs

Reģ.nr. LV 90000027926

K.Barona ielā 4, Rīgā, LV-1050

Tālr. 67356023, mob.tālr. 29419793, fakss 67356027

e-pasts: ldm@dabasmuzejs.gov.lv, http://www.dabasmuzejs.gov.lv/

Rīgā

..16.08.2016...Nr. ....

Uz..... Nr. ....

Pretententiem

Par Latvijas Dabas muzeja iepirkumu

"Pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana"  
identifikācijas Nr. LDM 2016/05

Pretendenta iesniegtie jautājumi:

- Piestādīt pilnu tehnisko projektu (ar sadaļām AR un TP) ar norādījumiem par visiem konstrukcijas mezgliem (piem., jaunā jumta daļas savienošanu ar jau esošā jumta daļu, lifta šahtas pāreju pie jau esošas lifta mašīnelpas, lifta šahtas durvju stiprināšanu, SD-1, SD-2, ka arī citus, kas jāņem vērā veicot būvniecības darbus).

Iepirkumu komisijas atbilde:

Šahtas un konstrukciju plāns pielikumā.

- Paskaidrot, saskaņā ar kāda likuma prasībām tiek īstenots šīs projekts – Būvniecības likums vai cits likums.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Iepirkums tiek īstenots saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Būvniecības likumu, 2015.gada 30.jūnija Latvijas Ministru kabineta noteikumiem Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves", Būvniecības valsts kontroles biroja rekomendācijām, LR Labklājības ministrijas vadlīnijām "Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem" un Iepirkuma nolikumu.

- Vai ir saņemta Būvatļauja atklātā konkursa nolikumā "Pasažieru lifta piegāde, uzstādīšana un tehniskās apkopes nodrošināšana" (Iepirkuma identifikācijas numurs LDM 2016/5) minēto darbu izpildei, vai tas būs konkursa uzvarētaja pienākums.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Nepieciešamie dokumenti ir iesniegti Rīgas pilsētas būvvaldē Būvatļaujas saņemšanai.

- Kā ir plānots veikt būvuzraudzību celtniecības darbu izpildes laikā.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Celtniecības darbu izpildes laikā tiks piesaistīts būvuzraugs.

- Lūdzam paskaidrot konkursa nolikuma p. 4.2.4.2. prasību “*Pretendents var nodrošināt šādus specialistus ... Vismaz 1 (vienu specialistu ar spēkā esošu apliecību, kas dod veikt bīstamo iekārtu (liftu) uzstādišanu*” – saskaņā ar kādu spēkā esošo normatīvo aktu ir iespējami izpildīt šo prasību – norādot spēkā esošo normatīvo aktu kas reglamentē šo jautājumu.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Pretendentam jānodrošina Iepirkuma nolikuma 4.2.4.2. prasību izpilde un jānodrošina nolikumā minētais speciālists.

- Konkursa nolikumā p.2.1.1.5. kā viena no darba sastāvdaļām ir norādīta lifta šahtas durvju ailes paplašināšana. Lūdzam precizēt, vai esošā lifta šahtas durvju ailes apdare (ar koka paneļiem) nav uzskatīta par vēsturisko un/vai arhitektūras vērtību, ko ir nepieciešami restaurēt un pārtaisīt, jo paredzētā lifta šahtas durvju ailes paplašināšana sastādīs vismaz 200 mm.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Esošā lifta šahtas durvju ailes apdare nav uzskatāma par vēsturisku, bet jāveido analogiska/līdzīga esošajai.

- Tehniskā specifikācija ir norādīti lifta kabīnes izmēri (ne lielāka kā 1080\*1220\*22140 mm (platums\*dziļums\*augstums), lūdzam precizēt vai norādītie izmēri ir pareizi, jo norādītais kabīnes augstums ir lielāks par ēkas augstumu, kā arī lūdzam paskaidrot ar ko ir ierobežots kabīnes platums un dziļums.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Lifta kabīne jāveido pēc iespējas lielāka izejot no šahtas izmēriem.

- Vai dotā atklātā konkursa izpildes laikā ir jāpiemēro vides pieejamības prasības publiskām ēkām.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Atklātā konkursa izpildes gaitā ir jāpiemēro LR Labklājības ministrijas vadlīnijas “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem” un vides pieejamības prasības publiskām ēkām.

- Ar ko ir nosacīta prasība par lifta kabīnes un šahtu durvīm – automātiskas, centrāli veramas durvis ar platumu ne mazāk par 900 mm. Vai ir iespējams piedāvāt teleskopiskas durvis ar atvēršanu sānos, līdz ar to palielinot durvju platumu.

Iepirkumu komisijas atbilde:

Ja Pretendents var nodrošināt lifta durvju platumu ne mazāku par 900mm, tad var piedāvāt teleskopiskas durvis ar atvēršanu sānos.

- Tehniskajā specifikācija ir norādīti šahtas iekšējie izmēri 1480\*1430 mm (platums\*dziļums). Lūdzam paskaidrot kāpēc tie atšķiras (ir mazāki) no esošiem šahtas izmēriem objektā.


Iepirkumu komisijas atbilde:

Šahtas izmēri ir maināmi.

- Lūdzam norādīt, saskaņā ar kādu normatīvo aktu ir jābūt izgatavotam liftam.  
Iepirkumu komisijas atbildē:

Liftam jāatbilst spēkā esošajiem ES un Latvijas Republikas standartiem,  
1995.gada 29.jūnija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 95/16/EK,  
2016.gada 5.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.206 “Liftu un to  
drošības sastāvdaļu projektēšanas, ražošanas un liftu uzstādīšanas un  
atbilstības novērtēšanas noteikumi”.

/ Latvijas Dabas muzeja  
Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs



V.Medko